

\*\*\*

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**“НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД  
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ”**

607101, Россия, Нижегородская область, городской округ Навашинский, город Навашино, улица Силикатный посёлок, дом 32, т/ф. секр. (83175) 5-16-39, т/ф сбыт 5-13-84, 89200771531; Ж/д. ст. Навашино ГЖД – 243607, код АО 3727, ОКТМО 22730000, ОКПО 05284901, ИНН 5223000035, КПП 522301001, Расч./счет №40702810042370108024, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России г.Н.Новгород, Кор./счет №30101810900000000603, БИК 042202603, E-mail: stroimat@mts-nn.ru, www.nzsm.ru

от 19.01.2023 № 1-4/86

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

«О предоставлении информации за 2022 г»

603082, г.Нижний Новгород,  
Кремль, корп. 1  
Руководителю  
Региональной службы по тарифам  
Нижегородской области  
**Ю.Л. Алешиной**

**Уважаемая Юлия Леонидовна!**

В ответ на Ваше письмо № 516-11344/23 от 13.01.2023 года, направляем информацию о расчете фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Приложение:

- Справка о фактическом удельном расходе топлива, потерях и отказах оборудования котельной АО «НЗСМ» за 2022год. – 1 лист;
- Информация о фактических показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения АО «НЗСМ» за 2022 год – 1 лист.

**Исполнительный директор**

**О.Е. Ванин**

Исполнитель  
Стекольников С.А.  
(83175)5-14-65


# СПРАВКА

о фактическом удельном расходе топлива, потерях и отказах оборудования  
котельной АО "НЗСМ" за 2022 год

месяц	Выраб. т/энергии, всего ст.14	Расход газа по котельной ст.16	фактический УРТ	фактический УРТ	Потери ст.15(объем ТЭ на собственные нужды)	Число отказов оборудования
	Гкал	м³	Гкал/м³	кг ус т/Гкал	Гкал	
январь	2791,79	500292,0	179,2	207,87	215,81	0,00
февраль	2098,98	387295,2	184,5	214,04	162,25	0,00
март	2414,75	441534,8	182,8	212,11	186,66	0,00
апрель	1601,55	326760,3	204,0	236,67	123,80	0,00
май	918,64	186864,2	203,4	235,96	71,01	0,00
июнь	995,63	178133,1	178,9	207,54	76,96	0,00
июль	900,83	161595,1	179,4	208,09	69,63	0,00
август	973,62	171440,5	176,1	204,26	75,26	0,00
сентябрь	1120,85	214463,5	191,3	221,95	86,64	0,00
октябрь	1531,79	313443,8	204,6	237,37	118,41	0,00
ноябрь	2171,05	405109,1	186,6	216,45	167,82	0,00
декабрь	2757,06	507047,6	183,9	213,33	213,12	0,00
ИТОГО:	20276,53	3793979	187,1	217,05	1567,38	0,00

Главный энергетик АО "НЗСМ"

А.Стекольников



**Информация  
о фактических показателях надежности и энергетической  
эффективности объектов теплоснабжения АО «НЗСМ»  
за 2022 год**

**1. Фактическое значение показателя надежности тепловой сети АО «НЗСМ»:**

$$R_{\text{п сети от}} = N_{\text{п сети от}} / L$$

$$R_{\text{п сети от}} = 3 / 3,8 \text{ км} = 0,789$$

**2. Фактическое значение показателя надежности котельной АО «НЗСМ»:**

$$R_{\text{п ист от}} = N_{\text{п ист от}} / M$$

$$R_{\text{п ист от}} = 0 / 14,53 \text{ Гкал/час} = 0$$

**3. Фактическое значение показателя энергетической эффективности  
тепловой сети АО «НЗСМ»:**

$$П_{\text{тп}} = Q_{\text{техн. пот.}} / M_{\text{пкв}}$$

$$П_{\text{тп}} = 908,4 \text{ Гкал} / 375,84 \text{ м}^2 = 2,417$$

Главный энергетик АО «НЗСМ»

С.А. Стекольников

